

תקנון הנגשת שירותי נכים

שרותי נכים

אין חובה להתקין שרותי נכים תקינים ומאובזרים כחוק בעסק קטן מתחת ל 100 מ"ר (למעט מקומות שבהן זה חובה כגון מסעדות, בתי קפה, בתי מרקחת, תחנות דלק)

בכל מקרה שרותי נכים מאוד חשובים ככל שמתאפשר.

משטח תמרון מול הדלת ברוחב של 130 ס"מ לפחות.

דלת נפתחת כלפי חוץ – יש לוודא 30 ס"מ (מומלץ 40 ס"מ) פנויים לצד הדלת לנוחות פתיחה.

מידות התא:

- בניין קיים (קיבל היתר לפני אוגוסט 2009) – מינימום 136 x 166 ס"מ.
- בניין חדש – מינימום 150 x 200 ס"מ.

רוחב פתח הדלת:

- בניין קיים - מינימום 75 ס"מ.
- בניין חדש - מינימום 80 ס"מ.

צבע הידית - בניגוד חזותי לצבע הדלת.

אסלה

מיקום: שטח פנוי בצד הרחב:

- בבניין קיים - 75 ס"מ.
 - בבניין חדש - 80 ס"מ.
 - מרכז האסלה במרחק של 45 ס"מ מהקיר הסמוך (הקיר של הכיור).
 - מרחק מקיר אחורי 69-75 ס"מ
- גובה האסלה 45-50 ס"מ כולל המושב.

מאחזים:

- מאחז פנימי לדלת – נדרש במנח אופקי ובגובה 85-110 ס"מ.
- מאחז לצד האסלה – נדרש בצורת L ובמידות של 60 x 60 ס"מ, בגובה 85 – 75 ס"מ.
- מאחז מתקפל לצד האסלה – נדרש בגובה 85 – 75 ס"מ (לוודא שנתפס במצב עליון).
- התקנת שני המאחזים כך שהחלק האופקי של שני המאחזים בגובה זהה.
- לוודא שחיבור מאחזי היד לקיר וחיפוי תקינים, בצורה חזקה ועמידה.

כיור

- מיקום: מרכז כיור 118-122 ס"מ מקיר אחורי, בצד האסלה (ראה שרטוט בהמשך)
- בגובה 80-85 ס"מ ומתחתו חלל פתוח בגובה מינימאלי של 68 ס"מ.
- רוחב כיור 52 – 40 ס"מ
- עומק כיור 40 – 30 ס"מ

ברז מסוג מנף או אוטומטי.

מנעול "תפוס - פנוי" בדלת.

אביזרים

- מתקן לנייר טואלט יותקן בהישג יד לאדם היושב על האסלה, מתחת למאחז L.
- מראה – תותקן מעל הכיור, ברוחב 45 ס"מ לפחות, בגובה 90 ס"מ ועד 175 ס"מ.
- מדף – בצמוד לכיור, בצד שרחוק מהאסלה, בגובה פני הכיור, פינתו עגולות, אורכו 30 ס"מ, עומקו 15 ס"מ. בכל מקרה הוא לא יבלוט מעבר לחזית הכיור.
- מתקן לסבון נוזלי – בצד הכיור, מומלץ גובה 90 ס"מ.
- וו תליה / מתלה בגובה עד 140 ס"מ.
- פח אשפה- מומלץ פח פתוח.
- מתקן ניגוב ידיים - בגובה 120-130 ס"מ מהרצפה.